

7

网址：<http://www.gztzy.edu.cn/>  
(首页-专题网站-采购信息公示栏)

# 广州体育职业技术学院 物资设备（服务）、基建及维修采购文件



项目编号：GZPOSCG2020-0004

项目名称：广州体育职业技术学院

项目类别：工程类

广州体育职业技术学院

## 报价须知

一、参加报价之前，报价单位应确认企业经营范围是否符合我单位采购需求内容，以免出现企业经营范围不符合，导致报价无效的情况出现。

二、报价文件只接受加盖供应商公章、符合要求，且具备法律效力的纸质版报价文件。报价单位应当根据本采购文件编制报价文件。

三、报价单位应该清晰了解递交报价文件的截止时间，在截止时间之前，需完整递交密封好的报价文件，且按要求登记文件递交信息。我单位恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的报价文件。

四、报价单位一旦提出有效报价，即视为对我单位的采购需求完全响应。加★号的条款为重要的指标要求，必须一一对应响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理。

五、报价低于最高限价 80%的，必须在响应文件中说明理由，且附上类似项目合同、成本核算、市场调研情况等相关证明材料，原件需备查。

六、报价单位一旦依法被确认为中标、成交供应商，其报价文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标、成交结果公告一并发布在我单位的采购信息栏上，接受社会监督。

七、我单位保留对采购文件的解释权利。

# 广州体育职业技术学院 消防报警系统及联动系统改造项目

## 采购公告

我院本着公平、公开、公正的原则，就 消防报警系统及联动系统改造项目 进行询价采购，热诚欢迎符合资格条件的供应商参与。

### 一、项目简介

(一) 项目名称: 广州体育职业技术学院消防报警系统及联动系统改造项目。

(二) 项目编号: GZPOSCG2020-0004。

(三) 项目类别: 工程类。

(四) 最高限价: 人民币 490873.39 元。

(五) 采购数量: 1 项。

(六) 采购内容及需求:

#### 1. 采购内容:

序号	采购内容	备注
1	学院消防报警系统及联动系统改造	详见《项目需求表》

2. 采购项目技术规格、参数及要求: 详见本采购文件《物资（服务）采购需求表》。

3. 本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

4. 报价要求: 报价单位报价应包括货物（服务）的采购、包装、保护、保管、仓储、运输、搬运、转运、安装、调试、检测、备品备件、保修期内售后服务培训费用之和验收及保修期内的维护保养等所有含税费用。报价单位应根据项目现场实际情况，自行增加项目正常、合法、安全及使用所必需但用户需求书中没有列明或包含的内容及费用，并在响应文件中加以详细说明，报价单

位在成交并签署合同后，在提供采购范围内的货物及服务工作中出现的任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 本项目为一个整体，报价单位须对全部内容进行报价，不得分拆。

6. 工期要求：合同签订后 7日 完成物资（服务）的备货（提供），安装调试、验收等。

## 二、供应商资格要求

### （一）具备符合该项目的经营资质及履约能力

1. 具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织营业执照副本复印件；经营范围应符合本次采购内容的要求；

2. 国家企业信用信息公示系统中有效的在营（开业）企业；

3. 行业资质：本项目服务期内有效的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书二级或以上资质；

（二）近三年内无广州市不良交易记录（承诺函）；

（三）近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为（承诺函）；

（四）近三年内无被列入经营异常名录；

（五）近三年内无被列入严重失信名单；

（六）报价单位应该保证所提供材料的真实合法性，对于报价单位弄虚作假行为，后果由报价单位自行承担；

（七）本项目不接受联合体报价；

（八）本项目不接受总公司及其子（分）公司同时报价；

（九）报价单位已完全了解本采购文件内容。

## 三、评审方法

（一）项目评审采用**最低价优先法**，按有效投标总价由低到高顺序排列，以最低价格确定采购供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；投标报价相同，技术指标一致的，项目采购小组采取抽签的方式抽取采购供应商。

（二）当采购小组认为拟确定的采购供应商最低报价或者某些分项报价明显低于市场成本，有可能影响商品质量和存在较大履约风险的，可要求其进一步提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；必要时，项目评审小组有权取消该报价单位的采购供应资格，并按顺序由递补确定采购供应商。

#### 四、物资（服务）采购文件的公示

现将本项目采购文件进行公示；

公示时间：2020年4月8日至10日16:30时。

#### 五、质疑与受理

- （一）采购文件中的加★号条款及参数指标；
- （二）采购文件中的供应商资格要求；
- （三）质疑应该在公示期内提出，逾期概不受理；
- （四）质疑文件需为加盖质疑单位公章的纸质文件。

#### 六、获知采购文件及递交报价文件

- （一）获知采购文件方式：自行在本公告附件内下载。
- （二）递交报价文件时间：本采购文件公示期内。
- （三）报名方式：报名文件、报价文件同时完成递交登记，则视为报名成功。

#### （四）报名、报价文件的递交方法：

1. 报名文件请装订成册，加盖公章及骑缝章；报名时该材料需现场审核；
2. 报价文件应装好密封，封面注明报名公司名称并加盖公章/密封章；评审时由评审小组启封。

（五）递交地点：广州市天河区长兴路338号

广州体育职业技术学院 综合教学大楼907室

## 七、报名文件的组成

- （一）企业法人营业执照副本扫描或复印件（加盖公章、若超出年审期则视为无效）；
- （二）法人代表身份证复印件（加盖公章）；
- （三）法人代表授权委托书（加盖公章）；
- （四）被委托人的身份证原件及复印件；
- （五）资格要求中的行业资质证书（加盖公章）；
- （六）近三年来无广州市不良交易记录承诺函（加盖公章）；
- （七）近三年内无重大安全及事故责任、犯罪行为承诺函（加盖公章）；
- （八）其他需说明的事项（加盖公章）。

## 八、报价文件的组成

- （一）报价响应表/报价方案（原件，加盖公章）；
- （二）其他与报价相关的材料（原件，加盖公章）。

## 九、踏勘现场、答疑会时间及地点

- （一）本项目不设踏勘现场。
- （二）本项目不需要答疑会。

## 十、采购信息发布及结果公告网站

广州体育职业技术学院 (<http://www.gztzy.edu.cn/index.htm>)

（首页-专题网站-采购信息公示栏）

## 十一、联系方式

采购人名称：广州体育职业技术学院

采购人地址：广州市天河区长兴路 338 号广州体育职业技术学院

联系人：刘老师

联系地址：广州体育职业技术学院东区综合教学大楼 907 室

邮编：510650

联系电话：18022851026

广州体育职业技术学院

2020年4月8日

## 十二、附件

### 广州体育职业技术学院 消防报警系统及联动系统改造 项目需求表

需求类型（相应打“√”）： 物资设备（ ）                      服务（ ）                      基建（ ）                      维修/更换（√）							
序号	需求名称	需求参数（标准）	品牌/型号	数量	单位	样品 （是/否）	备注
1	消防报警系统及联动系统 改造	国家标准	——	1	项	否	见《项目清单》



## 项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	备注
一、东区消防报警系统及联动系统改造								
1	030904001001	更换点型光电感烟火灾探测器	名称：更换点型光电感烟火灾探测器 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换点型光电感烟火灾探测器 2、型号规格：JBF-4101 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	68			
2	030904003001	更换手动火灾报警按钮	名称：更换手动火灾报警按钮 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换手动火灾报警按钮 2、型号规格： J-SAP-JBF4121A-P 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	106			
3	030904003002	更换消火栓按钮	名称：更换消火栓按钮 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换消火栓按钮 2、型号规格：JBF4123B 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	378			
4	030904008001	输入/输出模块	名称：输入/输出模块 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换防排烟风机及防火卷帘门、东区消防水泵输入/输出模块 2、型号规格：JBF4142 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	226			
5	030904008002	更换中继模块	名称：更换中继模块 1、综合楼在下室更换中继模块 2、型号规格：JBF4137 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	47			

6	030904008003	输入模块	名称：输入模块 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换防排烟风系统防火阀输入模块 2、型号规格：JBF4132 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	38			
7	030411004001	绝缘电线 (ZR-RVS-2*2.5)	名称：绝缘电线 (ZR-RVS-2*2.5) 1、体育馆更换线路信号线 RVS-2*2.5； 2.24V 电源线 RVS-2*2.5； 消防广播线 RVS-2*2.5 2、型号规格：ZR-RVS-2*2.5 3、其他：综合考虑	m	1042			
8	粤 R2-2-169	综合楼正压送风机维修	名称：综合楼正压送风机维修 1、维修电机及电路 2、其他：综合考虑	台	2			
9	030703011001	综合楼 11 层中梯前室送风阀（铝合金百叶）	名称：综合楼 11 层中梯前室送风阀（铝合金百叶） 1、综合楼 11 层中梯前室送风阀（铝合金百叶） 2、其他：综合考虑	个	1			
10	粤 R2-2-169	综合楼地下室、图书馆维修轴流消防高温排烟风机	名称：维修轴流消防高温排烟风机 1、综合楼地下室、图书馆维修轴流消防高温排烟风机 2、其他：综合考虑	台	3			
11	粤 R2-2-169	综合楼、图书馆、防火卷帘门维修	名称：防火卷帘门维修 1、综合楼、图书馆、防火卷帘门维修 2、其他：综合考虑	台	7			
12	030408002001	控制电缆（ZR-VV-8X1.5）	名称：控制电缆 (ZR-VV-8X1.5) 1、东区消防水泵与消防主机 手动控制电缆 ZR-VV-8X1.5 (埋入地下 0.7) 2、型号规格：ZR-VV-8X1.5 3、其他：综合考虑	m	112			

13	030408003001	电缆保护管 (PVC DN32)	名称：电缆保护管 (PVC DN32) 1、东区消防水泵与消防主机 手动控制电缆套管 PVC DN32 (埋入地下 0.7) 2、型号规格：PVC DN32 3、其他：综合考虑	m	112			
14	030408002002	控制电缆 (ZR-VV-8X1.5)	名称：控制电缆 (ZR-VV-8X1.5) 1、东区消防水泵与消防主机 手动控制电缆 ZR-VV-8X1.5 (架空) 2、型号规格：ZR-VV-8X1.5 3、其他：综合考虑	m	135			
15	030408003002	电缆保护管 (PVC DN32)	名称：电缆保护管 (PVC DN32) 1、东区消防水泵与消防主机 手动控制电缆套管 PVC DN32 (架空) 2、型号规格：PVC DN32 3、其他：综合考虑	m	135			
16	030408002003	控制电缆 (RVV6X1.5)	名称：控制电缆 (RVV6X1.5) 1、东区气体灭火监视 RVV6X1.5 平方毫米多芯控制 电缆 (放现有桥架) 2、型号规格：RVV6X1.5 3、其他：综合考虑	m	936			
17	030408003003	电缆保护管 (PVC DN25)	名称：电缆保护管 (PVC DN25) 1、东区气体灭火监视 RVV6X1.5 平方毫米多芯控制 电缆 2、型号规格：PVC DN25 3、其他：综合考虑	m	128			
18	031003001001	更换压力表、喷淋末 端试水阀水流指示 器、水池浮球阀	名称：更换压力表、喷淋末 端试水阀水流指示器、水池浮球 阀 1、综合楼、图书馆、体育馆 更换压力表、喷淋末端试水阀 水流指示器、水池浮球阀 2、型号规格：螺纹阀 DN25 3、其他：综合考虑	项	1			
二、西区消防报警系统及联动系统改造								

19	030904003003	更换手动火灾报警按钮	名称：更换手动火灾报警按钮 1、西区一二三号训练馆，羽毛球馆，游泳馆，风雨田径场大楼，网球实训基地，附属学校，医务所，运动员餐厅，运动员宿舍一二三栋安装手动火灾报警按钮 2、型号规格： J-SAP-JBF4121A-P 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	16		
20	030904003004	更换消火栓按钮	名称：更换消火栓按钮 1、西区一二三号训练馆，羽毛球馆，游泳馆，风雨田径场大楼，网球实训基地，附属学校，医务所，运动员餐厅，运动员宿舍一二三栋安装消火栓按钮 2、型号规格：JBF4123B 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	136		
21	030904012001	火灾报警系统控制主机	名称：火灾报警系统控制主机 1、西区火灾报警控制器（联动型装伟伦教学大楼前大门保安室 2、型号及参数： JB-TT-JBF-11SF 4回路，含800地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，含一套8路多线手动控制盘，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，不含备电，含单独12V24AH蓄电池一组。接配5155。 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	台	1		
22	030408002004	控制电缆 (ZR-VV-8X1.5)	名称：控制电缆 (ZR-VV-8X1.5) 1、西区消防水泵与消防主机手动控制电缆RVV8X1.5(埋入地下0.7) 2、型号规格：ZR-VV-8X1.5 3、其他：综合考虑	m	230		

23	030408003004	电缆保护管 (PVC DN32)	名称：电缆保护管 (PVC DN32) 1、西区消防水泵与消防主机手动控制电缆套管 PVC DN32 (埋入地下 0.7) 2、型号规格：PVC DN32 3、其他：综合考虑	m	230			
24	030411004002	绝缘电线 (ZR-RVS-2*2.5)	名称：绝缘电线 (ZR-RVS-2*2.5) 1、西区一二三号训练馆，羽毛球馆，游泳馆，风雨田径场大楼，网球实训基地，附属学校，医务所，运动员餐厅，运动员宿舍一二三栋新做线路信号线 .24V 电源线 ;消防广播线 2、型号规格：ZR-RVS-2*2.5 3、其他：综合考虑	m	8780			
25	030411001001	镀锌线管(SC)DN20	名称：镀锌线管 (SC) DN20 1、西区新做线路信号线 、24V 电源线 镀锌线管 (SC) DN20 2、型号规格：SC20 3、其他：综合考虑	m	2445			
26	031003003001	更换法兰阀门	名称：更换法兰阀门 1、西区运动员宿舍消防主管更换闸阀 2、型号规格：焊接法兰阀 DN100 3、其他：综合考虑	个	2			
三、交流中心消防报警系统及联动系统改造								
27	030904006001	交流中心更换电话总机	名称：消防报警电话插孔(电话) 1、交流中心更换电话总机 2、型号规格：HY2711E 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	部	1			
28	粤 R2-4-81	回路线路故障维修	名称：回路线路故障维修 1、交流中心消防自动报警系统维修3号楼全栋回路线路故障。 2、交流中心2号楼一层、二层回路线路故障 3、其他：综合考虑	系统	1			

29	030904001002	更换点型光电感烟火灾探测器	名称：更换点型光电感烟火灾探测器 1、交流中心更换点型光电感烟火灾探测 2、型号规格：JBF-4101 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	9			
30	030904006002	交流中心更换消防电话分机	名称：交流中心更换消防电话分机 1、交流中心更换消防电话分机 2、型号规格：HY2712D 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	部	3			
31	030904008004	更换输入/输出模块	名称：更换输入/输出模块 1、交流中心更换输入/输出模块 2、型号规格：JBF4142 3、北大青鸟 4、其他：综合考虑	个	11			
32	030904004001	更换消防警铃	名称：更换消防警铃 1、东区、西区、交流中心更换消防警铃 2、型号规格：6寸24V 3、其他：综合考虑	个	98			
四、措施项目和其他费用								
33	031302007001	高层施工增加		项	1			
34	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
35	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费		项	1			
五、质保期								
36	——	质保期	自验收合格之日起 <u>壹</u> 年	项	1			